

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

जनपदवार/क्षेत्रवार परिवर्तकों के स्थापित एवं क्षतिग्रस्तता का विवरण (वर्ष 2020-21)

1 अप्रैल से 28 फरवरी 2021 तक

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्षतिग्रस्तता का स्थिति		
		01.04.20 को कुल स्थापित परिवर्तकों की संख्या	2020-21	
			क्षतिग्रस्त परिवर्तक की संख्या	क्षतिग्रस्ता का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आगरा	47746	4825	10.11
2	मथुरा	33270	3604	10.83
3	फिरोजाबाद	35965	4612	12.82
4	मैनपुरी	28288	2240	7.92
आगरा क्षेत्र का योग		145269	15281	10.52
5	अलीगढ़	41310	6412	15.52
6	एटा	20168	2826	14.01
7	हाथरस	23483	3317	14.13
8	काशीरामनगर	16464	1240	7.53
अलीगढ़ क्षेत्र का योग		101425	13795	13.60
9	झांसी	15012	3315	22.08
10	ललितपुर	12761	2247	17.61
11	जालौन	18531	2305	12.44
झांसी क्षेत्र का योग		46304	7867	16.99
12	चित्रकूट	13339	1887	14.15
13	बांदा	28755	2560	8.90
14	महोबा	7843	1002	12.78
15	हमीरपुर	18165	1859	10.23
बांदा क्षेत्र का योग		68102	7308	10.73
16	कानपुर देहात	23137	2262	9.78
17	कानपुर नगर	21268	2359	11.09
18	इटावा	35541	3591	10.10
19	औरैया	14360	1516	10.56
20	फर्रुखाबाद	17044	1792	10.51
21	कन्नौज	22718	2256	9.93
कानपुर क्षेत्र का योग		134068	13776	10.28
द०वि०वि०नि०लि० का योग		495168	58027	11.72